



Warszawa, 24 listopada 1954 r.

Nr 31

Poz. 134-135

ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO:

Poz. 134 — nr 230 z dnia 11.XI.1954 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez Centralny Instytut Ochrony Pracy zleceń na opracowanie projektów norm.

Poz. 135 — nr 231 z dnia 11.XI.1954 r. w sprawie stosowania aparatury pomiarowo-kontrolnej w kotłowniach.

134.

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

nr 230 z dnia 11 listopada 1954 r.
(znak: TE2N-0-1)

w sprawie zasad i trybu udzielania przez Centralny Instytut Ochrony Pracy zleceń na opracowanie projektów norm.

W związku z § 42 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 134 z dnia 26 maja 1953 r. w sprawie zasad organizacji i zakresu działania komórek normalizacyjnych w resortach oraz trybu opracowywania, uzgadniania i ustalania norm i ich zmian (Biuletyn PKPG nr 16, poz. 70) i § 5 ust. 1 zarządzenia nr 329 Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego oraz Ministra Finansów z dnia 10 października 1952 r. w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej w resortach (Biuletyn PKPG nr 43, poz. 206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) opracowuje projekty norm na podstawie zatwierdzonego planu prac normalizacyjnych.

§ 2. Opracowywanie projektów norm należy do obowiązków właściwych pod względem merytorycznym komórek organizacyjnych Instytutu. Opracowanie projektu normy następuje w ramach obowiązków służbowych wyznaczonych pracownikom.

§ 3. 1. W przypadkach, gdy opracowanie lub zaopiniowanie projektu norm nie może być wykonane przez pracowników CIOP w ramach ich obowiązków służbowych, opracowanie może być zlecone pracownikom własnym lub osobom nie pozostającym w stosunku służbowym z Instytutem na zasadach określonych w zarządzeniu nr 329 Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego oraz Ministra Finansów z dnia 10 października 1952 r. w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej w resortach (Biuletyn PKPG nr 43, poz. 206).

2. Opracowanie może być zlecone tylko w formie umowy o dzieło wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wymienionego w ust. 1 zarządzenia.

3. Przedmiotem umowy może być jedynie opracowanie projektu normy objętego zatwierdzonym planem prac normalizacyjnych Instytutu lub zaopiniowanie, w przypadkach określonych obowiązującymi przepisami, projektu normy opracowanej przez inną osobę (zespół) lub inny instytut (zakład pracy).

§ 4. Dyrektor Instytutu decyduje o wyborze autora, ustala liczebność i skład zespołu, któremu zleca się opracowanie projektu normy oraz ustala stopień trudności w opracowaniu projektu normy.

§ 5. Wysokość wynagrodzenia oblicza się wg ilości stron maszynopisu normy, to znaczy wg ilości stron ostatecznej redakcji normy i stawek określonych w § 7 zarządzenia nr 329 Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 10 października

1952 r. w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej w resortach (Biuletyn PKPG nr 43, poz. 206).

§ 6. Ewidencję umów prowadzi Sekcja Normalizacji C.I.O.P.

PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

E. Szyr

135.

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

nr 231 z dnia 11 listopada 1954 r.
(znak: BM-4-L)

w sprawie stosowania aparatury pomiarowo-kontrolnej w kotłowniach.

W celu właściwego stosowania aparatury pomiarowej w kotłowniach i osiągnięcia oszczędnego spalania paliw oraz w związku z planowanym asortymentowym i ilościowym wzrostem produkcji aparatury pomiarowo-kontrolnej w 1955 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Właściwi ministrowie zarządzają, żeby podległe im jednostki organizacyjne zamieściły w projektach planów inwestycyjnych na 1955 r. nabyć brakującej aparatury pomiarowo-kontrolnej dla kotłowni.

2. Przy ustalaniu ilości i typów potrzebnych aparatów należy stosować instrukcję stanowiącą załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 23 stycznia 1951 r. w sprawie stosowania pomiarowej aparatury kontrolnej w kotłowniach (Biuletyn PKPG nr 4, poz. 34), z uwzględnieniem aparatury określonej w tej instrukcji jako „zalecana“.

§ 2. Ministrowie: Przemysłu Maszynowego, Przemysłu Chemicznego, Hutnictwa, Górnictwa, Energetyki, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Przemysłu Drobno- i Rzemiosła oraz Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego polecają podległym resortowym przedsiębiorstwom pomiarowym i zakładowym oddziałom pomiarowym utworzonym zgodnie z uchwałą Prezydium Rządu nr 846 z dnia 2 listopada 1953 r. w sprawie produkcji, importu, eksportu, i stosowania aparatury pomiarowo-kontrolnej, naukowej i laboratoryjnej, zorganizowanie remontów uszkodzonej aparatury pomiarowej w kotłowniach w terminie do dnia 31 grudnia 1954 r.

§ 3. 1. Właściwi ministrowie polecają w terminie do dnia 1 stycznia 1955 r. podległym jednostkom stosującym aparaturę pomiarowo-kontrolną w kotłowniach prowadzenie zapisów na formularzach wg wzorów nr nr 1a, 1b, 2 i zgodnie z objaśnieniem stanowiącym załączniki nr 1 — 4 do zarządzenia.

2. W przypadkach stosowania w kotłowni urządzeń rejestrujących i automatycznie regulujących procesy spalania obowiązek określony w ust. 1 ogranicza się do prowadzenia zapisów na formularzu wg wzoru nr 2 stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.

Załączniki.

PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

E. Szyr

Załącznik do zarządzenia Przewodniczącego PKPG nr 231 z dnia 11 listopada 1954 r.

Wzór 1a

Dzień..... Miesiąc..... Rok.....

Załącznik nr 1

DZIENNIK KOTŁA z paleniskiem rusztowym dla kotłów o powierzchni ogrzewalnej do 250 m²

Zakład..... Nr inwentarzowy..... Nr fabryczny..... Wydajność znamionowa..... t/h

Table with columns for Godzina, Paliwo (Charakterystyka, Ilość spalonego paliwa, Żużel), Woda (Temperatura, Stan wodomierza), Spaliny (Ciąg, Temperatura przed zasuwą, Barwa dymu), Zapiski, and Podpisy (Zdający, Odbierający, Dozór).

Załącznik nr 2

DZIENNIK KOTŁA z paleniskiem rusztowym dla kotłów o powierzchni ogrzewalnej powyżej 250 m²

Wzór 1 b

Zakład.....

Nr inwentarzowy.....

Nr fabryczny.....

Dzień..... Miesiąc..... Rok.....

Wydajność zmianowa..... t/h

Wytwórnia.....

Table with columns for Godzina, PALIWO (Charakterystyka, Ilość spal. pal., Żużel, Przesyp), WODA (Temperat., Stan wodomierza), PARA (Ciśnienie, Temperatura, Stan paromierza, Stała paromierza, Ilość wyprodukowanej pary), Temperatura (Przed grzewaczem, przed eko, przed zasuwą kominową), and PODPISY (Zdający, Odbierający, Dozór).

Załącznik nr 3

RAPORT MIESIĘCZNY

Wzór 2

Zakład..... Nr inwentarzowy kotła..... Nr fabryczny..... Miesiąc..... Wydajność znamionowa..... t/h

Table with columns for Data, Charakterystyka paliwa (Sortyment, Nazwa kopalni), Ilość spalonego paliwa (Z kopalni poz. 2, 4, Razem), Ilość uchwyconego żużla, Zawartość części palnych w żużlu, Odparowalność, Uwagi, Nazwisko prowadzącego, and Podpis.

Załącznik nr 4

OBJAŚNIENIA

dotyczące prowadzenia „Dziennika ruchu kotła z paleniskiem rusztowym“.

1. Prowadzenie „Dziennika ruchu kotła z paleniskiem rusztowym“ polega na wypełnianiu dwóch formularzy, a mianowicie: formularza wzór 1a lub 1b oraz formularza wzór 2.

Formularz wzór 1a odnosi się do kotłów z paleniskami rusztowymi o powierzchni ogrzewalnej do 250 m².

Formularz wzór 1b odnosi się do kotłów z paleniskami rusztowymi o powierzchni ogrzewalnej powyżej 250 m².

Formularz wzór 2 stanowi zestawienie miesięczne dokonywane na podstawie formularzy 1a lub 1b.

2. Formularze wzór 1a i 1b prowadzone są przez palaczy poszczególnych jednostek kotłowych. Zapisy dokonywane przez palaczy powinny być kontrolowane przez kierownika kotłowni.

3. Formularze wzór 2 prowadzone są przez kierownictwo kotłowni osobno dla poszczególnych jednostek kotłowych.

4. Wypełnione formularze powinny być przechowywane w biurze kierownictwa kotłowni w okresie trzech lat. (Odnosi się to do formularzy wzór 1a, 1b oraz 2).

5. Formularze wg wzoru 1a lub 1b jak również wg wzoru 2 obejmują najistotniejsze pozycje zapisów jednostki kotłowej i mogą być dowolnie rozszerzone przez kierownictwo kotłowni w zależności od danych warunków lokalnych — natomiast formularze nie mogą być redukowane do mniejszych ilości pozycji.

6. W razie braku któregośkolwiek przyrządu pomiarowego koniecznego dla wypełnienia odpowiedniej pozycji należy wpisać w niej słowa: „brak przyrządu pomiarowego“.

7. Jeśli natomiast niemożność wypełnienia odpowiedniej pozycji spowodowana jest uszkodzeniem przyrządu pomiarowego, należy w niej wpisać słowa: „przyrząd pomiarowy uszkodzony“.

8. Zapisy należy dokonywać co godzinę, ołówkiem kopio- wym lub atramentem, czysto i czytelnie.

9. Wszelkie braki i niewłaściwe funkcjonowanie poszczególnych elementów kotła należy opisywać w uwagach.

10. Zmianę obsługi należy stwierdzić w odpowiedniej pozycji przez umieszczenie podpisu palacza.

11. Zapisy nie mieszczące się w kolumnach poszczególnych pozycji mogą być zamieszczane na odwrotnej stronie formularza.

12. Pozycja 1, 2, 3 i 4 obejmuje charakterystykę dostarczanego paliwa. Jeśli kotłownia spala np.:

a) jeden asortyment węgla pochodzący z jednej kopalni — wpisujemy w pozycji 1 nazwę asortymentu, w pozycji 2 nazwę kopalni. W pozycji 3 i 4 wpisujemy kreskę poziomą;

b) dwa asortymenty węgla pochodzącego z jednej kopalni — wpisujemy nazwę spalanych asortymentów w pozycji 1 i 3, w pozycji 2 zapisujemy nazwę kopalni. W pozycji 4 wpisujemy kreskę poziomą;

c) węgiel z dwu różnych kopalni — w pozycji 1 wpisujemy nazwę asortymentu pochodzącego z kopalni, której nazwa figuruje w pozycji 2, natomiast w pozycji 3 wpisujemy nazwę asortymentu pochodzącego z kopalni, której nazwa figuruje w pozycji 4.

13. Nazwa kopalni jak również asortymentu może być wpisana wzdłuż kolumny danej pozycji w zakresie godziwego stosowania danego paliwa. Skoro znana jest wartość opałowa spalanej węgla należy wpisać ją również obok nazwy kopalni w pozycji 2 lub 4.

14. Ilość uchwyczonego żużla można wpisywać na podstawie każdorazowego jego ważenia lub też na podstawie ilości wywiezionych wózków, których pojemność została jednokrotnie oznaczona wagowo.

15. Zabarwienie dymu określać: „czarne, szare, białe“.

16. W formularzu dotyczącym kotłów rusztowych o powierzchni ogrzewalnej powyżej 250 m², przy wypełnianiu pozycji 32, 33, 34 i 35 należy wpisywać miejsce wpisane w danej kolumnie wartości wysokości podmuchu.

17. Zapisy dokonywane w formularzu raportów miesięcznych (wzór 2 poz. 9) zwłaszcza w kotłowniach zaopatrzonych w kotły o powierzchni ogrzewalnej powyżej 250 m², powinny być oparte na podstawie analiz w okresach jednomiesięcznych.

WARUNKI PRENUMERATY NA ROK 1955

Prenumeratę na rok 1955 przyjmują wszystkie Urzędy Pocztowe oraz listonosze na zasadzie pełnych przedpłat.

Prenumerata przyjmowana jest na okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne.

Prenumeratę na okresy miesięczne należy zamawiać i opłacać do dnia 10 każdego miesiąca poprzedzającego m-c prenumeraty; na kwartał — do dnia 10 każdego m-ca poprzedzającego kwartał.

Na m-c styczeń i I kwartał 1955 r. do dnia 10 grudnia 1954 r.

Na okresy półroczne do dnia 10 grudnia 1954 r. na pierwsze półrocze i do dnia 10 czerwca 1955 r. na drugie półrocze.

NA OKRES ROCZNY DO DNIA 10 GRUDNIA 1954 R.

Reklamacje z tytułu nieregularnego doręczania zaprenumerowanych numerów należy zgłaszać w miejscu zamówienia i opłacenia prenumeraty.

Polskie Wydawnictwa Gospodarcze oraz Redakcje nie zajmują się kolportażem wydawanych czasopism.

Cena prenumeraty

miesięcznie	6.—
kwartalnie	18.—
półrocznie	36.—
rocznie	72.—
cena egz.	2.—

Adres Redakcji: Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego, Departament Organizacyjno-Prawny, Warszawa, Plac Trzech Krzyży 5.

Wydawca: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Przedsiębiorstwo Państwowe, W-wa, ul. Poznańska 15, tel. 860-71, w. 38

PRENUMERATA: kwartalna 18 zł, półroczna 36 zł, roczna 72 zł. Cena egz. 2 zł.

Zamówienia i wpłaty na prenumeratę przyjmują wszystkie urzędy pocztowe oraz listonosze.

Zamówienie PWG 529/Cz/54, podpisano do druku dnia 24.XI.54 r., druk ukończono 29.XI.54 r.

Nakład 21.826 egz. Papier gaz. mat. A¹/50 g, ark. wyd. 0,4

Zam. 6661/c. Zakł. Graf. Dom Słowa Polskiego, Warszawa.

5-B-40154

CENA NUMERU 2 ZŁ

